



Механизм исполнительный электрический однооборотный рычажный типа МЭО в общепромышленном исполнении. Номинальный крутящий момент на выходном валу 250 ньютон-метров, номинальное время полного хода выходного вала 25 секунд, номинальное значение полного хода выходного вала 0,25 оборотов, потребляемая мощность 240 вольт-ампер, масса 32 килограмм, напряжение питания 220 вольт, частота 50 герц, степень защиты IP54.

МЭО-250/25-0,25 P-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 P-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МЭО-250/63-0,63 P-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 P-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 P-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 P-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 P-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 P-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/10-0,25 Р-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	10
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,63 Р-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	реостатный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 И-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 И-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 И-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 И-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 И-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 И-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 И-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 И-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/10-0,25 И-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	10
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,63 И-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	индуктивный
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 У-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 У-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 У-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 У-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 У-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 У-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 У-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 У-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/10-0,25 У-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	10
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,63 У-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	токовый
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 М-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,25 М-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 М-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,63 М-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	250
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 М-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 М-99

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	240
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	220
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/63-0,25 М-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	63
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/160-0,63 М-99К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	160
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	32
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/10-0,25 М-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	10
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.25
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

МЭО-250/25-0,63 М-92К

Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м	250
Номинальное время полного хода выходного вала, с	25
Номинальное значение полного хода выходного вала, об	0.63
Потребляемая мощность, В А	200
Масса, кг	74
Напряжение питания, В	380
Частота питания, Гц	50
Степень защиты	0
Блок сигнализации положения	блок концевых выключателей
Режим работы механизма - S4	частота включений до 630 в час при повторном включении до 25%
Максимальная частота включения	до 1200 в час при повторном включении до 25%

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

 Эл. почта: chp@nt-rt.ru || Сайт: <http://chep.nt-rt.ru>